

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Запах воздушной среды, баллы	1	не более 2
Формальдегид, мг/м.куб	менее 0.001	0,01
Спирт метиловый, мг/м.куб	менее 0.001	0,5
Метилметакрилат, мг/м.куб	менее 0.001	0,01
Дибутилфталат, мг/м.куб	менее 0.001	0,10
Диоктилфталат, мг/м.куб	менее 0.001	0,02
Акрилонитрил, мг/м.куб	менее 0.001	0,03

Контроль воздуха рабочей зоны при производстве и применении осуществлять по полимерам проп-2-еновой и 2-метилпроп-2-еновой кислот и их производных, известняку, метилцеллюлозе. При контакте с кожей вызывает сухость, обезжиривание. При попадании в глаза вызывает раздражение. Пары продукции, в концентрациях превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны, оказывают раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания.

Область применения:

Для склеивания различных материалов и использования во всех зданиях и сооружениях типа (А-В)

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту", Инструкции по применению

Информация, наносимая на этикетку:

в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция

Клеи акриловые торгового знака Адмирал: Клей "Бустилат - М"; 201 - ВД-АК-0201 для линолеума и напольных покрытий; 202 - ВД-АК-0202 для линолеума и напольных покрытий; 203 - ВД-АК-0203 универсальный строительный; 204 - ВД-АК-0204 PROFi для линолеума и напольных покрытий; 205 - ВД-АК-0205 PROFi для пробкового покрытия

~~соответствует~~ **соответствует** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей **государственной регистрации продукции**

Главный врач
(заместитель главного врача)



подпись

Иваненко А.В.

Ф.И.О.

Мизгайлов А.В.

Заведующий отделом
гигиены труда

Ракитин С.А.

Долгополова С.Д.



Эксперт (эксперты)

Васильева Г. В.